



AIRE INTEGRAL

Res. San Ernesto, Sda. Fátima # 14-A
Col. Costa Rica, San Salvador.
E-mail: ventas@aireintegral.com
Cel. 7435-0648

HOJA DE MANTENIMIENTO Nº 0140

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: *Del caribe*

Dirección: *Flor Blanca*

Teléfono:

Fecha: *7-julio-21*

ESTADO DEL EQUIPO INSPECCIONADO

R-410

PROBLEMA REPORTADO

CARACTERISTICAS	DETALLE	
Modelo: <i>mini split</i>	CONDENSADOR	EVAPORADOR
Marca: <i>York</i>	Presiones: Alta Psi / Baja <i>120</i> Psi	Serpentin: <input checked="" type="checkbox"/> Bandeja y tubería: <input checked="" type="checkbox"/>
Capacidad: <i>12.000 Btu/h</i>	Energía Compresor: Run / Común <i>6.5</i>	Filtros: <input checked="" type="checkbox"/> Temperatura aire: <input checked="" type="checkbox"/>
Ubicación: <i>servidores</i>	Start: / Amperaje: <i>3.6</i> / Voltaje: <i>220</i>	COMPRESOR
	Consumo de Energía Motor Condensador:	Nivel Aceite Cártel: Presostatos de Aceite
Serie Equipo:	Amperaje: <i>0.4</i> / Voltaje: <i>220</i>	Estado y Apriete de Borne:
	Ruidos o Vibraciones Anormales:	Estado de Resistencia de Cártel:

SOLUCION APLICADA	TRABAJO REALIZADO
<i>se Realizo Mantenimiento preventivo</i>	<input type="checkbox"/> Rastreo de fuga
<i>Equipo se encontro sin control remoto</i>	<input type="checkbox"/> Mantenimiento Correctivo
<i>queda encendido manual 24°</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento Preventivo
	<input type="checkbox"/> Carga de gas
	<input type="checkbox"/> Líneas Calentadas
	<input type="checkbox"/> Otro

ESTADO: A cotizar Pendiente Autorización Finalizado Pendiente de Solucionar

MATERIALES UTILIZADOS	MEDIDA	CANTIDAD

Por favor guardar este comprobante FIRMADO por técnico de servicio y cliente para uso de nuestras políticas de GARANTÍA. Como Integral extendemos una garantía de 30 días calendario sobre cualquier trabajo realizado de acuerdo a lo detallado en este Comprobante. Cualquier falla de equipos donde se compruebe que no está relacionado con el trabajo detallado en este comprobante NO será tomado como garantía. Sobre productos en calidad de NUEVO se ofrece 1 AÑO de garantía o de acuerdo a garantía de fabricante.

joel-carlos

Técnico de Servicio

Jose Galea
Firma y Nombre Cliente

No. Ticket Asociado



AIRE INTEGRAL

Res. San Ernesto, Sda. Fátima # 14-A
Col. Costa Rica, San Salvador.
E-mail: ventas@aireintegral.com
Cel. 7435-0648

HOJA DE MANTENIMIENTO Nº 0141

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: *Del Caribe*

Dirección: *flor Blanca*

Teléfono: _____ Fecha: *7-julio-21*

ESTADO DEL EQUIPO INSPECCIONADO

R-410a

PROBLEMA REPORTADO

CARACTERISTICAS	DETALLE	
	CONDENSADOR	EVAPORADOR
Modelo: <i>piso techo</i>	Presiones: Alta Psi / Baja <i>110</i> Psi	Serpentín: <input checked="" type="checkbox"/> Bandeja y tubería: <input checked="" type="checkbox"/>
Marca: <i>Comfort Star</i>	Energía Compresor: Run / Común	Filtros: <input checked="" type="checkbox"/> Temperatura aire: <input checked="" type="checkbox"/>
Capacidad: <i>60,000 Btu/h</i>	Start: / Amperaje: / Voltaje:	COMPRESOR
Ubicación: <i>Sala de Ventas</i>	Consumo de Energía Motor Condensador:	Nivel Aceite Cártér: Presostatos de Aceite
Serie Equipo:	Amperaje: / Voltaje:	Estado y Apriete de Borne:
	Ruidos o Vibraciones Anormales:	Estado de Resistencia de Cártér:

SOLUCION APLICADA	TRABAJO REALIZADO
<i>se Realizo Mantenimiento preventivo</i>	<input type="checkbox"/> Rastreo de fuga <input type="checkbox"/> Mantenimiento Correctivo <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento Preventivo <input type="checkbox"/> Carga de gas <input type="checkbox"/> Líneas Calentadas <input type="checkbox"/> Otro

ESTADO: A cotizar Pendiente Autorización Finalizado Pendiente de Solucionar

MATERIALES UTILIZADOS	MEDIDA	CANTIDAD

Por favor guardar este comprobante FIRMADO por técnico de servicio y cliente para uso de nuestras políticas de GARANTÍA. Como Integral extendemos una garantía de 30 días calendario sobre cualquier trabajo realizado de acuerdo a lo detallado en este Comprobante. Cualquier falla de equipos donde se compruebe que no está relacionado con el trabajo detallado en este comprobante NO será tomado como garantía. Sobre productos en calidad de NUEVO se ofrece 1 AÑO de garantía o de acuerdo a garantía de fabricante.

joel - carlos
Técnico de Servicio

José Galdames
Firma y Nombre Cliente

No. Ticket Asociado



AIRE INTEGRAL

Res. San Ernesto, Sda. Fátima # 14-A
Col. Costa Rica, San Salvador.
E-mail: ventas@aireintegral.com
Cel. 7435-0648

DATOS DEL CLIENTE

HOJA DE MANTENIMIENTO Nº 0139

Nombre: *Del Caribe*

Dirección: *flor Blanca*

Teléfono: _____ Fecha: *7-julio-21*

ESTADO DEL EQUIPO INSPECCIONADO

R-410 a

PROBLEMA REPORTADO

CARACTERISTICAS	DETALLE	
	CONDENSADOR	EVAPORADOR
Modelo: <i>Mini split</i>	Presiones: Alta Psi / Baja <i>115</i> Psi	Serpentin: <input checked="" type="checkbox"/> Bandeja y tubería: <input checked="" type="checkbox"/>
Marca: <i>Lennox</i>	Energía Compresor: Run / Común <i>6.5</i>	Filtros: <input checked="" type="checkbox"/> Temperatura aire: <input checked="" type="checkbox"/>
Capacidad: <i>18,000 btu/h</i>	Start: / Amperaje: <i>6.5</i> / Voltaje: <i>220</i>	COMPRESOR
Ubicación: <i>fraccionamiento 2</i>	Consumo de Energía Motor Condensador:	Nivel Aceite Cártér: Presostatos de Aceite
Serie Equipo:	Amperaje: <i>0.7</i> / Voltaje: <i>220</i>	Estado y Apriete de Borne:
	Ruidos o Vibraciones Anormales:	Estado de Resistencia de Cártér:

SOLUCION APLICADA	TRABAJO REALIZADO
<i>SE realizo Mantenimiento preventivo</i>	<input type="checkbox"/> Rastreo de fuga <input type="checkbox"/> Mantenimiento Correctivo <input checked="" type="checkbox"/> <i>Mantenimiento Preventivo</i> <input type="checkbox"/> Carga de gas <input type="checkbox"/> Líneas Calentadas <input type="checkbox"/> Otro
ESTADO: <input type="checkbox"/> A cotizar <input type="checkbox"/> Pendiente Autorización <input checked="" type="checkbox"/> Finalizado <input type="checkbox"/> Pendiente de Solucionar	

MATERIALES UTILIZADOS	MEDIDA	CANTIDAD

Por favor guardar este comprobante FIRMADO por técnico de servicio y cliente para uso de nuestras políticas de **GARANTÍA**. Como *Integral* extendemos una garantía de 30 días calendario sobre cualquier trabajo realizado de acuerdo a lo detallado en este Comprobante. Cualquier falla de equipos donde se compruebe que no está relacionado con el trabajo detallado en este comprobante NO será tomado como garantía. Sobre productos en calidad de NUEVO se ofrece 1 AÑO de garantía o de acuerdo a garantía de fabricante.

7001 - Carlos
Técnico de Servicio

Jose Galvez
Firma y Nombre Cliente

No. Ticket Asociado



AIRE INTEGRAL

Res. San Ernesto, Sda. Fátima # 14-A
Col. Costa Rica, San Salvador.
E-mail: ventas@aireintegral.com
Cel. 7435-0648

HOJA DE MANTENIMIENTO Nº 0138

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Del Caribe

Dirección: flor Blanca

Teléfono: _____ Fecha: 7-Julio-21

ESTADO DEL EQUIPO INSPECCIONADO

R-22

PROBLEMA REPORTADO

CARACTERISTICAS	DETALLE	
Modelo: <u>mini split</u>	CONDENSADOR	EVAPORADOR
Marca: <u>Mastertech</u>	Presiones: Alta Psi / Baja <u>60</u> Psi	Serpentin: <input checked="" type="checkbox"/> Bandeja y tubería: <input checked="" type="checkbox"/>
Capacidad: <u>12.000 Btu/h</u>	Energía Compresor: Run / Común <u>4.5</u>	Filtros: <input checked="" type="checkbox"/> Temperatura aire: <input checked="" type="checkbox"/>
Ubicación: <u>fraccionamiento 1</u>	Start: / Amperaje: <u>5.5</u> / Voltaje: <u>220</u>	COMPRESOR <u>1</u>
	Consumo de Energía Motor Condensador:	Nivel Aceite Cártér: Presostatos de Aceite
Serie Equipo:	Amperaje: <u>0.6</u> / Voltaje: <u>220</u>	Estado y Apriete de Borne:
	Ruidos o Vibraciones Anormales:	Estado de Resistencia de Cártér:

SOLUCION APLICADA	TRABAJO REALIZADO
<u>Se Realizo Mantenimiento preventivo</u>	<input type="checkbox"/> Rastreo de fuga <input type="checkbox"/> Mantenimiento Correctivo <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento Preventivo <input type="checkbox"/> Carga de gas <input type="checkbox"/> Líneas Calentadas <input type="checkbox"/> Otro

ESTADO: A cotizar Pendiente Autorización Finalizado Pendiente de Solucionar

MATERIALES UTILIZADOS	MEDIDA	CANTIDAD

Por favor guardar este comprobante FIRMADO por técnico de servicio y cliente para uso de nuestras políticas de **GARANTÍA**. Como *Integral* extendemos una garantía de 30 días calendario sobre cualquier trabajo realizado de acuerdo a lo detallado en este Comprobante. Cualquier falla de equipos donde se compruebe que no está relacionado con el trabajo detallado en este comprobante NO será tomado como garantía. Sobre productos en calidad de NUEVO se ofrece 1 AÑO de garantía o de acuerdo a garantía de fabricante.

goel - carlos
Técnico de Servicio

Jose Galvez
Firma y Nombre Cliente

No. Ticket Asociado



AIRE INTEGRAL

Res. San Ernesto, Sda. Fátima # 14-A
Col. Costa Rica, San Salvador.
E-mail: ventas@aireintegral.com
Cel. 7435-0648

DATOS DEL CLIENTE

HOJA DE MANTENIMIENTO Nº 0137

Nombre: *Del Caribe*

Dirección: *Flor Blanca*

Teléfono:

Fecha: *7-Julio-21*

ESTADO DEL EQUIPO INSPECCIONADO

R-22

PROBLEMA REPORTADO

CARACTERISTICAS	DETALLE	
	CONDENSADOR	EVAPORADOR
Modelo: <i>mini split</i>	Presiones: Alta Psi / Baja <i>60</i> Psi	Serpentin: <input checked="" type="checkbox"/> Bandeja y tubería: <input checked="" type="checkbox"/>
Marca: <i>Comfort Star</i>	Energía Compresor: Run / Común <i>6.6</i>	Filtros: <input checked="" type="checkbox"/> Temperatura aire: <input checked="" type="checkbox"/>
Capacidad: <i>12,000 Btu/h</i>	Start: / Amperaje: <i>4.5</i> / Voltaje: <i>220</i>	COMPRESOR
Ubicación: <i>Caja</i>	Consumo de Energía Motor Condensador:	Nivel Aceite Cártter: Presostatos de Aceite
Serie Equipo:	Amperaje: <i>0.5</i> / Voltaje: <i>220</i>	Estado y Apriete de Borne:
	Ruidos o Vibraciones Anormales:	Estado de Resistencia de Cártter:

SOLUCION APLICADA	TRABAJO REALIZADO
<i>se Realizo Mantenimiento preventivo</i>	<input type="checkbox"/> Rastreo de fuga
<i>se recomienda Mantenimiento Correctivo</i>	<input type="checkbox"/> Mantenimiento Correctivo
<i>desmontaje de unidad evaporadora</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento Preventivo
	<input type="checkbox"/> Carga de gas
	<input type="checkbox"/> Líneas Calentadas
	<input type="checkbox"/> Otro
ESTADO: <input type="checkbox"/> A cotizar <input type="checkbox"/> Pendiente Autorización <input checked="" type="checkbox"/> Finalizado <input type="checkbox"/> Pendiente de Solucionar	

MATERIALES UTILIZADOS	MEDIDA	CANTIDAD

Por favor guardar este comprobante FIRMADO por técnico de servicio y cliente para uso de nuestras políticas de **GARANTÍA**. Como *Integral* extendemos una garantía de 30 días calendario sobre cualquier trabajo realizado de acuerdo a lo detallado en este Comprobante. Cualquier falla de equipos donde se compruebe que no está relacionado con el trabajo detallado en este comprobante NO será tomado como garantía. Sobre productos en calidad de NUEVO se ofrece 1 AÑO de garantía o de acuerdo a garantía de fabricante.

2021 - Carlos
Técnico de Servicio

Jose Galvez
Firma y Nombre Cliente

No. Ticket Asociado



AIRE INTEGRAL

Res. San Ernesto, Sda. Fátima # 14-A
Col. Costa Rica, San Salvador.
E-mail: ventas@aireintegral.com
Cel. 7435-0648

HOJA DE MANTENIMIENTO Nº 0136

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: *Del Caribe*
Dirección: *flor Blanca*
Teléfono: _____ Fecha: *7 Julio - 21*

ESTADO DEL EQUIPO INSPECCIONADO

R- 410 a

PROBLEMA REPORTADO

CARACTERISTICAS	DETALLE	
	CONDENSADOR	EVAPORADOR
Modelo: <i>Mini split</i>	Presiones: Alta Psi / Baja <i>120</i> Psi	Serpentín: <input checked="" type="checkbox"/> Bandeja y tubería: <input checked="" type="checkbox"/>
Marca: <i>Comfortstar</i>	Energía Compresor: Run / Común <i>5.6</i>	Filtros: <input checked="" type="checkbox"/> Temperatura aire: <input checked="" type="checkbox"/>
Capacidad: <i>12.000 Btu/h</i>	Start: / Amperaje: <i>4.5</i> / Voltaje: <i>220</i>	COMPRESOR
Ubicación: <i>sala de Reuniones</i>	Consumo de Energía Motor Condensador:	Nivel Aceite Cártér: Presostatos de Aceite
Serie Equipo:	Amperaje: <i>6.6</i> / Voltaje: <i>220</i>	Estado y Apriete de Borne:
	Ruidos o Vibraciones Anormales:	Estado de Resistencia de Cártér:

SOLUCION APLICADA	TRABAJO REALIZADO
<i>se Realizo Mantenimiento preventivo</i>	<input type="checkbox"/> Rastreo de fuga <input type="checkbox"/> Mantenimiento Correctivo <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento Preventivo <input type="checkbox"/> Carga de gas <input type="checkbox"/> Líneas Calentadas <input type="checkbox"/> Otro
ESTADO: <input type="checkbox"/> A cotizar <input type="checkbox"/> Pendiente Autorización <input checked="" type="checkbox"/> Finalizado <input type="checkbox"/> Pendiente de Solucionar	

MATERIALES UTILIZADOS	MEDIDA	CANTIDAD

Por favor guardar este comprobante FIRMADO por técnico de servicio y cliente para uso de nuestras políticas de GARANTÍA. Como Integral extendemos una garantía de 30 días calendario sobre cualquier trabajo realizado de acuerdo a lo detallado en este Comprobante. Cualquier falla de equipos donde se compruebe que no está relacionado con el trabajo detallado en este comprobante NO será tomado como garantía. Sobre productos en calidad de NUEVO se ofrece 1 AÑO de garantía o de acuerdo a garantía de fabricante.

joel - Carlos Técnico de Servicio *Jose Galois* Firma y Nombre Cliente No. Ticket Asociado



AIRE INTEGRAL

Res. San Ernesto, Sda. Fátima # 14-A
Col. Costa Rica, San Salvador.
E-mail: ventas@aireintegral.com
Cel. 7435-0648

HOJA DE MANTENIMIENTO N° 0135

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Del Caribe
 Dirección: flor Blanca
 Teléfono: _____ Fecha: 7-JUNIO-21

ESTADO DEL EQUIPO INSPECCIONADO

R-410a

PROBLEMA REPORTADO

CARACTERISTICAS	DETALLE	
	CONDENSADOR	EVAPORADOR
Modelo: <u>Mini Split</u>	Presiones: Alta Psi / Baja <u>116</u> Psi	Serpentin: <input checked="" type="checkbox"/> Bandeja y tubería: <input checked="" type="checkbox"/>
Marca: <u>Comfortstar</u>	Energía Compresor: Run / Común <u>7.6</u>	Filtros: <input checked="" type="checkbox"/> Temperatura aire: <input checked="" type="checkbox"/>
Capacidad: <u>12,000 Btu/h</u>	Start: / Amperaje: <u>3.4</u> / Voltaje: <u>220</u>	COMPRESOR
Ubicación: <u>Oficina jefa</u>	Consumo de Energía Motor Condensador:	Nivel Aceite Cártter: Presostatos de Aceite
Serie Equipo:	Amperaje: <u>0.4</u> / Voltaje: <u>220</u>	Estado y Apriete de Borne:
	Ruidos o Vibraciones Anormales:	Estado de Resistencia de Cártter:

SOLUCION APLICADA	TRABAJO REALIZADO
<u>Se Realizo Mantenimiento preventivo</u>	<input type="checkbox"/> Rastreo de fuga <input type="checkbox"/> Mantenimiento Correctivo <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento Preventivo <input type="checkbox"/> Carga de gas <input type="checkbox"/> Líneas Calentadas <input type="checkbox"/> Otro

ESTADO: A cotizar Pendiente Autorización Finalizado Pendiente de Solucionar

MATERIALES UTILIZADOS	MEDIDA	CANTIDAD

Por favor guardar este comprobante FIRMADO por técnico de servicio y cliente para uso de nuestras políticas de GARANTÍA. Como Integral extendemos una garantía de 30 días calendario sobre cualquier trabajo realizado de acuerdo a lo detallado en este Comprobante. Cualquier falla de equipos donde se compruebe que no está relacionado con el trabajo detallado en este comprobante NO será tomado como garantía. Sobre productos en calidad de NUEVO se ofrece 1 AÑO de garantía o de acuerdo a garantía de fabricante.

joel - carlas
Técnico de Servicio

Jose Galoob
Firma y Nombre Cliente

No. Ticket Asociado



AIRE INTEGRAL
 Res. San Ernesto, Sda. Fátima # 14-A
 Col. Costa Rica, San Salvador.
 E-mail: ventas@aireintegral.com
 Cel. 7435-0648

HOJA DE MANTENIMIENTO N° 0134

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Del Caribe
 Dirección: flor blanca
 Teléfono: _____
 Fecha: 7-JULIO-21

ESTADO DEL EQUIPO INSPECCIONADO

R-22

PROBLEMA REPORTADO

CARACTERISTICAS	DETALLE	
	CONDENSADOR	EVAPORADOR
Modelo: <u>Mini split</u>	Presiones: Alta Psi / Baja <u>60</u> Psi	Serpentín: <input checked="" type="checkbox"/> Bandeja y tubería: <input checked="" type="checkbox"/>
Marca: <u>Comfortstar</u>	Energía Compresor: Run / Común <u>6.6</u>	Filtros: <input checked="" type="checkbox"/> Temperatura aire: <input checked="" type="checkbox"/>
Capacidad: <u>12.000 Btu/h</u>	Start: / Amperaje: <u>6.0</u> / Voltaje: <u>220</u>	COMPRESOR
Ubicación:	Consumo de Energía Motor Condensador:	Nivel Aceite Cártér: Presostatos de Aceite
Serie Equipo:	Amperaje: <u>0.6</u> / Voltaje: <u>220</u>	Estado y Apriete de Borne:
	Ruidos o Vibraciones Anormales:	Estado de Resistencia de Cártér:

SOLUCION APLICADA	TRABAJO REALIZADO
<u>se Realizo Mantenimiento preventivo</u>	<input type="checkbox"/> Rastreo de fuga <input type="checkbox"/> Mantenimiento Correctivo <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento Preventivo <input type="checkbox"/> Carga de gas <input type="checkbox"/> Líneas Calentadas <input type="checkbox"/> Otro

ESTADO: A cotizar Pendiente Autorización Finalizado Pendiente de Solucionar

MATERIALES UTILIZADOS	MEDIDA	CANTIDAD

Por favor guardar este comprobante FIRMADO por técnico de servicio y cliente para uso de nuestras políticas de **GARANTÍA**. Como *Integral* extendemos una garantía de 30 días calendario sobre cualquier trabajo realizado de acuerdo a lo detallado en este Comprobante. Cualquier falla de equipos donde se compruebe que no está relacionado con el trabajo detallado en este comprobante NO será tomado como garantía. Sobre productos en calidad de NUEVO se ofrece 1 AÑO de garantía o de acuerdo a garantía de fabricante.

Joel Carlos Técnico de Servicio Jose Galvez Firma y Nombre Cliente No. Ticket Asociado