



AIRE INTEGRAL

Res. San Ernesto, Sda. Fátima # 14-A
Col. Costa Rica, San Salvador.
E-mail: ventas@aireintegral.com
Cel. 7435-0648

DATOS DEL CLIENTE

HOJA DE MANTENIMIENTO Nº 0147

Nombre: *Del caribe*

Dirección: *Santa Elena*

Teléfono:

Fecha: *8- julio - 21*

ESTADO DEL EQUIPO INSPECCIONADO

R-22

PROBLEMA REPORTADO

CARACTERISTICAS	DETALLE	
Modelo: <i>mini split</i>	CONDENSADOR	EVAPORADOR
Marca: <i>Lennox</i>	Presiones: Alta Psi / Baja <i>25</i> Psi	Serpentin: <input checked="" type="checkbox"/> Bandeja y tubería: <input checked="" type="checkbox"/>
Capacidad: <i>12.000 Btu/h</i>	Energía Compresor: Run / Común <i>6.1</i>	Filtros: <input checked="" type="checkbox"/> Temperatura aire: <input checked="" type="checkbox"/>
Ubicación: <i>Auditoria</i>	Start: / Amperaje: <i>3.4</i> / Voltaje: <i>220</i>	COMPRESOR
<i>(Gerencia)</i>	Consumo de Energía Motor Condensador:	Nivel Aceite Cártér: Presostatos de Aceite
Serie Equipo:	Amperaje: <i>0.4</i> / Voltaje: <i>220</i>	Estado y Apriete de Borne:
	Ruidos o Vibraciones Anormales:	Estado de Resistencia de Cártér:

SOLUCION APLICADA	TRABAJO REALIZADO
<i>se Realizo Mantenimiento preventivo</i>	<input type="checkbox"/> Rastreo de fuga
	<input type="checkbox"/> Mantenimiento Correctivo
<i>reseca búsqueda de fuga y complemento de carga de gas R-22</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento Preventivo
<i>Pendiente por garantía</i>	<input type="checkbox"/> Carga de gas
	<input type="checkbox"/> Líneas Calentadas
	<input type="checkbox"/> Otro

ESTADO: A cotizar Pendiente Autorización Finalizado Pendiente de Solucionar

MATERIALES UTILIZADOS	MEDIDA	CANTIDAD

RECIBIDO
 Servicios y/o producto terminado
 Nombre Recibe: *Karla Vasquez*
 Firma: *[Signature]*
 Fecha: *8/07/21*

Por favor guardar este comprobante FIRMADO por técnico de servicio y cliente para uso de nuestras políticas de GARANTÍA. Como Integral extendemos una garantía de 30 días calendario sobre cualquier trabajo realizado de acuerdo a lo detallado en este Comprobante. Cualquier falla de equipos donde se compruebe que no está relacionado con el trabajo detallado en este comprobante NO será tomado como garantía. Sobre productos en calidad de NUEVO se ofrece 1 AÑO de garantía o de acuerdo a garantía de fabricante.

joel-carlos
Técnico de Servicio

[Signature]
Firma y Nombre Cliente

No. Ticket Asociado



AIRE INTEGRAL

Res. San Ernesto, Sda. Fátima # 14-A
Col. Costa Rica, San Salvador.
E-mail: ventas@aireintegral.com
Cel. 7435-0648

DATOS DEL CLIENTE

HOJA DE MANTENIMIENTO Nº 0146

Nombre: *Del caribe*

Dirección: *Santa Elena*

Teléfono:

Fecha: *8-julio-21*

ESTADO DEL EQUIPO INSPECCIONADO

R-22

PROBLEMA REPORTADO

CARACTERISTICAS

DETALLE

Modelo: *piso techo*

Marca: *comfortstar*

Capacidad: *36.000 btu/h*

Ubicación: *ventas*

Serie Equipo:

CONDENSADOR

Presiones: Alta Psi / Baja *65* Psi

Energía Compresor: Run / Común *18*

Start: / Amperaje: *13.* / Voltaje: *220*

Consumo de Energía Motor Condensador:

Amperaje: *2.0* / Voltaje: *220*

Ruidos o Vibraciones Anormales:

EVAPORADOR

Serpentin: Bandeja y tubería:

Filtros: Temperatura aire:

COMPRESOR

Nivel Aceite Cártter: Presostatos de Aceite

Estado y Apriete de Borne:

Estado de Resistencia de Cártter:

SOLUCION APLICADA

Se Realizo Mantenimiento preventivo

** Se recomienda el Mantenimiento correctivo*

TRABAJO REALIZADO

Rastreo de fuga

Mantenimiento Correctivo

Mantenimiento Preventivo

Carga de gas

Líneas Calentadas

Otro

ESTADO:

A cotizar

Pendiente Autorización

Finalizado

Pendiente de Solucionar

MATERIALES UTILIZADOS

MEDIDA

CANTIDAD

RECIBIDO

Servicios y/o producto terminado

Nombre Recibe: *Karla Velázquez*

Firma: *[Signature]*

Fecha: *8/07/21*

Por favor guardar este comprobante FIRMADO por técnico de servicio y cliente para uso de nuestras políticas de **GARANTÍA**. Como *Integral* extendemos una garantía de 30 días calendario sobre cualquier trabajo realizado de acuerdo a lo detallado en este Comprobante. Cualquier falla de equipos donde se compruebe que no está relacionado con el trabajo detallado en este comprobante NO será tomado como garantía. Sobre productos en calidad de NUEVO se ofrece 1 AÑO de garantía o de acuerdo a garantía de fabricante.

joel - carlos
Técnico de Servicio

[Signature]
Firma y Nombre Cliente

No. Ticket Asociado



AIRE INTEGRAL

Res. San Ernesto, Sda. Fátima # 14-A
Col. Costa Rica, San Salvador.
E-mail: ventas@aireintegral.com
Cel. 7435-0648

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Del Caribe
 Dirección: Santa Elena
 Teléfono: _____ Fecha: 8 Julio-21

ESTADO DEL EQUIPO INSPECCIONADO

R-22

PROBLEMA REPORTADO

CARACTERISTICAS	DETALLE	
	CONDENSADOR	EVAPORADOR
Modelo: <u>mini split</u>	Presiones: Alta Psi / Baja <u>60</u> Psi	Serpentín: <input checked="" type="checkbox"/> Bandeja y tubería: <input checked="" type="checkbox"/>
Marca: <u>Lennox</u>	Energía Compresor: Run / Común <u>7.0</u>	Filtros: <input checked="" type="checkbox"/> Temperatura aire: <input checked="" type="checkbox"/>
Capacidad: <u>12.000 Btu/h</u>	Start: / Amperaje: <u>4.5</u> / Voltaje: <u>220</u>	COMPRESOR
Ubicación: <u>Recursos Humanos</u>	Consumo de Energía Motor Condensador:	Nivel Aceite Cártér: Presostatos de Aceite
Serie Equipo:	Amperaje: <u>0.4</u> / Voltaje: <u>220</u>	Estado y Apriete de Borne:
	Ruidos o Vibraciones Anormales:	Estado de Resistencia de Cártér:

SOLUCION APLICADA	TRABAJO REALIZADO
<u>Se Realizo Mantenimiento preventivo</u>	<input type="checkbox"/> Rastreo de fuga <input type="checkbox"/> Mantenimiento Correctivo <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento Preventivo <input type="checkbox"/> Carga de gas <input type="checkbox"/> Líneas Calentadas <input type="checkbox"/> Otro

ESTADO: A cotizar Pendiente Autorización Finalizado Pendiente de Solucionar

MATERIALES UTILIZADOS	MEDIDA	CANTIDAD

RECIBIDO
 Servicios y/o producto terminado
 Nombre Recibe: Karla Vasquez
 Firma: [Signature]
 Fecha: 21/07/21

Por favor guardar este comprobante FIRMADO por técnico de servicio y cliente para uso de nuestras políticas de **GARANTÍA**. Como *Integral* extendemos una garantía de 30 días calendario sobre cualquier trabajo realizado de acuerdo a lo detallado en este Comprobante. Cualquier falla de equipos donde se compruebe que no está relacionado con el trabajo detallado en este comprobante NO será tomado como garantía. Sobre productos en calidad de NUEVO se ofrece 1 AÑO de garantía o de acuerdo a garantía de fabricante.



AIRE INTEGRAL

Res. San Ernesto, Sda. Fátima # 14-A
Col. Costa Rica, San Salvador.
E-mail: ventas@aireintegral.com
Cel. 7435-0648

DATOS DEL CLIENTE

HOJA DE MANTENIMIENTO Nº 0145

Nombre: Del Carbo
 Dirección: Santa Elena
 Teléfono: _____ Fecha: 8-julio-21

ESTADO DEL EQUIPO INSPECCIONADO

R-22

PROBLEMA REPORTADO

CARACTERISTICAS	DETALLE	
	CONDENSADOR	EVAPORADOR
Modelo: <u>Lini split</u>	Presiones: Alta Psi / Baja <u>60</u> Psi	Serpentin: <input checked="" type="checkbox"/> Bandeja y tubería: <input checked="" type="checkbox"/>
Marca: <u>Cennox</u>	Energía Compresor: Run / Común <u>6.5</u>	Filtros: <input checked="" type="checkbox"/> Temperatura aire: <input checked="" type="checkbox"/>
Capacidad: <u>12.000 Btu/h</u>	Start: / Amperaje: <u>4.5</u> / Voltaje: <u>220</u>	COMPRESOR
Ubicación: <u>contabilidad 2</u>	Consumo de Energía Motor Condensador:	Nivel Aceite Cártter: Presostatos de Aceite
Serie Equipo:	Amperaje: <u>0.6</u> / Voltaje: <u>220</u>	Estado y Apriete de Borne:
	Ruidos o Vibraciones Anormales:	Estado de Resistencia de Cártter:

SOLUCION APLICADA

Se Realizo Mantenimiento preventivo

TRABAJO REALIZADO

- Rastreo de fuga
- Mantenimiento Correctivo
- Mantenimiento Preventivo
- Carga de gas
- Líneas Calentadas
- Otro

ESTADO: A cotizar Pendiente Autorización Finalizado Pendiente de Solucionar

MATERIALES UTILIZADOS

MEDIDA CANTIDAD

RECIBIDO

Servicios y/o producto terminado
 Nombre Recibe: Karla Vargas
 Firma: [Firma]
 Fecha: 8/07/21

Por favor guardar este comprobante FIRMADO por técnico de servicio y cliente para uso de nuestras políticas de GARANTÍA. Como Integral extendemos una garantía de 30 días calendario sobre cualquier trabajo realizado de acuerdo a lo detallado en este Comprobante. Cualquier falla de equipos donde se compruebe que no está relacionado con el trabajo detallado en este comprobante NO será tomado como garantía. Sobre productos en calidad de NUEVO se ofrece 1 AÑO de garantía o de acuerdo a garantía de fabricante.

Joel - Carlos
Técnico de Servicio

[Firma]
Firma y Nombre Cliente

No. Ticket Asociado



AIRE INTEGRAL

Res. San Ernesto, Sda. Fátima # 14-A
Col. Costa Rica, San Salvador.
E-mail: ventas@aireintegral.com
Cel. 7435-0648

DATOS DEL CLIENTE

HOJA DE MANTENIMIENTO Nº **0144**

Nombre: *Del Caribe*

Dirección: *Santa Elena*

Teléfono:

Fecha: *8-julio-21*

ESTADO DEL EQUIPO INSPECCIONADO

R-22

PROBLEMA REPORTADO

CARACTERISTICAS	DETALLE	
Modelo: <i>Mini split</i>	CONDENSADOR	EVAPORADOR
Marca: <i>Lennox</i>	Presiones: Alta Psi / Baja <i>70</i> Psi	Serpentin: <input checked="" type="checkbox"/> Bandeja y tubería: <input checked="" type="checkbox"/>
Capacidad: <i>12,000 Btu/h</i>	Energía Compresor: Run / Común <i>7.0</i>	Filtros: <input checked="" type="checkbox"/> Temperatura aire: <input checked="" type="checkbox"/>
Ubicación: <i>contabilidad 1</i>	Start: / Amperaje: <i>5.5</i> / Voltaje: <i>220</i>	COMPRESOR
	Consumo de Energía Motor Condensador:	Nivel Aceite Cártter: Presostatos de Aceite
Serie Equipo:	Amperaje: <i>0.5</i> / Voltaje: <i>220</i>	Estado y Apriete de Borne:
	Ruidos o Vibraciones Anormales:	Estado de Resistencia de Cártter:

SOLUCION APLICADA	TRABAJO REALIZADO
<i>se Realizo Mantenimiento preventivo</i>	<input type="checkbox"/> Rastreo de fuga <input type="checkbox"/> Mantenimiento Correctivo <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento Preventivo <input type="checkbox"/> Carga de gas <input type="checkbox"/> Líneas Calentadas <input type="checkbox"/> Otro

ESTADO: A cotizar Pendiente Autorización Finalizado Pendiente de Solucionar

MATERIALES UTILIZADOS	MEDIDA	CANTIDAD
<div data-bbox="467 1493 950 1780" data-label="Text"> <p>RECIBIDO Servicios y/o producto terminado Nombre Recibe: <i>María Va Sepulz</i> Firma: <i>[Signature]</i> Fecha: <i>8/07/21</i></p> </div>		

Por favor guardar este comprobante FIRMADO por técnico de servicio y cliente para uso de nuestras políticas de **GARANTÍA**. Como *Integral* extendemos una garantía de 30 días calendario sobre cualquier trabajo realizado de acuerdo a lo detallado en este Comprobante. Cualquier falla de equipos donde se compruebe que no está relacionado con el trabajo detallado en este comprobante NO será tomado como garantía. Sobre productos en calidad de NUEVO se ofrece 1 AÑO de garantía o de acuerdo a garantía de fabricante.

joel - carlos
Técnico de Servicio

[Signature]
Firma y Nombre Cliente

No. Ticket Asociado



AIRE INTEGRAL

Res. San Ernesto, Sda. Fátima # 14-A
Col. Costa Rica, San Salvador.
E-mail: ventas@aireintegral.com
Cel. 7435-0648

HOJA DE MANTENIMIENTO N° 0143

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Del Caribe

Dirección: Santa Elena

Teléfono: _____ Fecha: 8-julio-21

ESTADO DEL EQUIPO INSPECCIONADO

R-22

PROBLEMA REPORTADO

CARACTERISTICAS	DETALLE	
Modelo: <u>Mini split</u>	CONDENSADOR	EVAPORADOR
Marca: <u>Lennox</u>	Presiones: Alta Psi / Baja <u>65</u> Psi	Serpentín: <input checked="" type="checkbox"/> Bandeja y tubería: <input checked="" type="checkbox"/>
Capacidad: <u>24.000 Btu/h</u>	Energía Compresor: Run / Común	Filtros: <input checked="" type="checkbox"/> Temperatura aire: <input checked="" type="checkbox"/>
Ubicación: <u>Operaciones</u>	Start: / Amperaje: <u>5.0</u> / Voltaje: <u>220</u>	COMPRESOR
	Consumo de Energía Motor Condensador:	Nivel Aceite Cártér: Presostatos de Aceite
Serie Equipo:	Amperaje: <u>0.6</u> / Voltaje: <u>220</u>	Estado y Apriete de Borne:
	Ruidos o Vibraciones Anormales:	Estado de Resistencia de Cártér:

SOLUCION APLICADA	TRABAJO REALIZADO
<u>Se realizó Mantenimiento preventivo</u>	<input type="checkbox"/> Rastreo de fuga
	<input type="checkbox"/> Mantenimiento Correctivo
	<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento Preventivo
	<input type="checkbox"/> Carga de gas
	<input type="checkbox"/> Líneas Calentadas
	<input type="checkbox"/> Otro
ESTADO:	<input type="checkbox"/> A cotizar <input type="checkbox"/> Pendiente Autorización <input checked="" type="checkbox"/> Finalizado <input type="checkbox"/> Pendiente de Solucionar

MATERIALES UTILIZADOS	MEDIDA	CANTIDAD

RECIBIDO
 Servicios y/o producto terminado
 Nombre Recibe: Darla V. Lopez
 Firma: [Firma]
 Fecha: 8/07/21

Por favor guardar este comprobante FIRMADO por técnico de servicio y cliente para uso de nuestras políticas de **GARANTÍA**. Como *Integral* extendemos una garantía de 30 días calendario sobre cualquier trabajo realizado de acuerdo a lo detallado en este Comprobante. Cualquier falla de equipos donde se compruebe que no está relacionado con el trabajo detallado en este comprobante NO será tomado como garantía. Sobre productos en calidad de NUEVO se ofrece 1 AÑO de garantía o de acuerdo a garantía de fabricante.

joel - carlos Técnico de Servicio [Firma] Firma y Nombre Cliente _____ No. Ticket Asociado



AIRE INTEGRAL

Res. San Ernesto, Sda. Fátima # 14-A
Col. Costa Rica, San Salvador.
E-mail: ventas@aireintegral.com
Cel. 7435-0648

DATOS DEL CLIENTE

HOJA DE MANTENIMIENTO Nº 0142

Nombre: Del caribe

Dirección: Santa Elena

Teléfono: _____ Fecha: 8-julio-21

ESTADO DEL EQUIPO INSPECCIONADO

D-410a

PROBLEMA REPORTADO

CARACTERISTICAS	DETALLE	
	CONDENSADOR	EVAPORADOR
Modelo: <u>mini split</u>	Presiones: Alta Psi / Baja <u>115 Psi</u>	Serpentín: <input checked="" type="checkbox"/> Bandeja y tubería: <input checked="" type="checkbox"/>
Marca: <u>Lennox</u>	Energía Compresor: Run / Común <u>7.5</u>	Filtros: <input checked="" type="checkbox"/> Temperatura aire: <input checked="" type="checkbox"/>
Capacidad: <u>24.000 btu/h</u>	Start: / Amperaje: <u>5.0</u> / Voltaje: <u>220</u>	COMPRESOR
Ubicación: <u>Sala de Reuniones</u>	Consumo de Energía Motor Condensador:	Nivel Aceite Cártter: Presostatos de Aceite
Serie Equipo:	Amperaje: <u>0.5</u> / Voltaje: <u>220</u>	Estado y Apriete de Borne:
	Ruidos o Vibraciones Anormales:	Estado de Resistencia de Cártter:

SOLUCION APLICADA

TRABAJO REALIZADO

<u>Se Realizo Mantenimiento preventivo</u>	<input type="checkbox"/> Rastreo de fuga
	<input type="checkbox"/> Mantenimiento Correctivo
	<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento Preventivo
	<input type="checkbox"/> Carga de gas
	<input type="checkbox"/> Líneas Calentadas
	<input type="checkbox"/> Otro

ESTADO: A cotizar Pendiente Autorización Finalizado Pendiente de Solucionar

MATERIALES UTILIZADOS

MEDIDA

CANTIDAD

MATERIALES UTILIZADOS	MEDIDA	CANTIDAD

RECIBIDO
 Servicios y/o producto terminado
 Nombre Recibe: Karla Vasquez
 Firma: [Signature]
 Fecha: 8/07/21

Por favor guardar este comprobante FIRMADO por técnico de servicio y cliente para uso de nuestras políticas de **GARANTÍA**. Como *Integral* extendemos una garantía de 30 días calendario sobre cualquier trabajo realizado de acuerdo a lo detallado en este Comprobante. Cualquier falla de equipos donde se compruebe que no está relacionado con el trabajo detallado en este comprobante NO será tomado como garantía. Sobre productos en calidad de NUEVO se ofrece 1 AÑO de garantía o de acuerdo a garantía de fabricante.

joel-carlos
Técnico de Servicio

[Signature]
Firma y Nombre Cliente

No. Ticket Asociado